

## Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet för privata vårdgivare (LOL, LOF, LOU)

Checklistan utgår från:

- Boverkets byggregler (BFS 2011:6) med ändringar.
- Boverkets föreskrifter som är utfärdade med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338)
- Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder (BFS 2013:9, HIN 3) som innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna.
- Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD (BFS 2011:26).

Allmänna råd för utformning i andra hänseenden finns bland annat i *Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet* som Myndigheten för delaktighet har tagit fram.

### Målsättning

Lokaler ska vara utformade så att personer med olika funktionsnedsättningar ska ha tillträde och använda allmänna utrymmen i lokaler på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar.

### Yttre miljö

#### Parkering

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas i nära anslutning till entré.

#### Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entré.

#### Gångstråk

Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och förflytta sig utan hjälp.

#### Ramp

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12.

#### Entré

#### Skyltning

Tydlig skyltning som är kontrastmarkerad och väl belyst.

## Dörr

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Det fria passagemåttet bör vara minst 80 cm, när dörren är uppställd i 90°. Dörrbredd ska vara minst 84 cm. Dörrens slagyta (utrymmet där dörren slår upp) bör vara markerat visuellt.

## Tröskel

Om det finns en tröskel bör den vara avfasad och ska vara max 1,5 cm hög.

## Inre miljö

### Reception

Tydlig skyltning. Del av receptionsdisk bör vara 80 cm hög. Funktioner vid receptionen bör vara på lämplig höjd och kontrastmarkerade (t.ex. ringklocka).

### Tillgänglig toalett

Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar med:

- Golvyta 220x220 cm
- Dörrbredd 84 cm
- Dörrlås med handtag som möjliggör låsning och stängning i samma handrörelse
- Draghandtag på dörrens insida (L60 H80 centralt placerat)
- Ingen tröskel (alternativt avfasad)
- Fällbara armstöd på båda sidor om toaletten (80 cm över golvyta och nära till pappershållare på båda sidor)
- Inredning (krok, spegel, tvätt- och torkmöjlighet) ska vara på lämplig höjd för personer som förflyttar sig med rullstol
- Tvättställ ska ha engreppsblandare
- Kontrastmarkeringar (toalettstol, handfat)
- Säkerhetslarm

### Väntrum

Jämn och bländfri belysning. Stolar med rygg och armstöd, minst en stol som har höjden 45–50 cm.

### Hiss

- Korgmått 110x140 cm
- Dörrens fria bredd 90 cm
- Dörrautomatik
- Manöverdon för dörröppning



- Hissknappar ska kunna nås av personer som förflyttar sig med rullstol
- Nödlarm ska vara markerade

### **Brandskydd**

Byggnaden ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande.

### **Behandlingsrum**

Rummet ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol. Dörrens passagemått ska vara minst 84 cm.